



RV1 : Reglage de le compensation de la tension de sortie U_{dn} entre vide et charge.
 U_{dn} output voltage adjustment between on and off load.

RV2 : Reglage du seuil de limitation du courant de sortie I_{dn}.
 I_{dn} output current limitation threshold adjustment.

RV3 : Reglage de la tension de sortie en mode charge rapide (option horloge).
 Output voltage adjustment in quick load mode (clock option).

RV4 : Reglage de la tension de sortie U_{dn} en mode automatique (floating).
 U_{dn} output voltage adjustment in automatic mode (floating).

RV5 : Reglage manuel de 0 a maxi en fonctionnement normal (uniquement en depannage).
 Manual adjustment in normal fonctionnement from 0 to max (only in case of emergency).

					Quantité :
					Matière :
Date	Indice	Modification	Visa	Ech : 1	Finition :
CARTE DE REGULATION CHN8C IMPLANTATION				Tol. générale :	Usiné :
				Dessiné : GLM	Le : 05 07 99
47, Av. P. Mendès France 29000 QUIMPER Tél. 02 98 55 51 99 Fax 02 98 55 51 67				Vérifié :	F° : /
				N° 0024701 A	
J	I	H	G	F	E
					D
					C
					B
					A



ENAG